

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Чеченской Республике

(наименование территориального органа МЧС России)

Чеченская Республика г.Грозный ул. У. Садаева (Тухачевского),13 т.8(8712) 33-24-29 ф.8(8712) 33-22-41 E-mail:
und_95@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Урус-Мартановскому муниципальному району

(наименование органа государственного надзора)

г. Урус-Мартан, ул. Н. Усамова, б/н. E-mail: ond-14@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 68/1/72

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара в

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №5 г. Урус-Мартан"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение решения начальника отдела НД и ПР по Урус-Мартановскому муниципальному району полковника внутренней службы Дукузова А.С. № 72

от « 27 » октября 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 08 » ноября 2021 г. по 13 ч 00 мин. « 08 » ноября 2021 г.

проведена проверка

Инспектором отдела НД и ПР по Урус-Мартановскому муниципальному району
лейтенантом внутренней службы Эльмурзаевым Ризваном Асламбековичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №5 г. Урус-Мартан", ЧР, Урус-Мартан, улица А. Мохчаева, № 82

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с *Директором, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №5 г. Урус-Мартан"*
Таташевой Элиной Вахитовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования	Срок устранения нарушения требования пожарной	Отметка (подпись) о выполнении (указывается)

		которого (-ых) нарушены	безопасности	только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	1. Пожарные щиты, расположенные на территории доукомплектовать пожарным инвентарем.	(Основание: ППР в РФ-1479 п. 410 приложение 7);	до 20.05.2022г	
2	2. В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.	(Основание: п. 5 ППР в РФ – 1479);;	до 20.05.2022г	
3	3. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначить указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	(Основание: п.48 ППР в РФ №1479);	до 20.05.2022г	
4	4. У гидранта и резервуара, а также по направлению движения к ним установить соответствующие указатели объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий.	(Основание: п. 48 ППР в РФ – 1479);	до 20.05.2022г	
5	5. Установить знаки пожарной безопасности.	(Основание: п. 5 ППР в РФ – 1479);	до 20.05.2022г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в мае 2022 г.

(квартал, месяц).

Инспектор отдела НД и ПР

по Урус-Мартановскому

муниципальному району

Эльмурзаев Ризван Асламбекович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


(подпись)



«09» ноября 2021г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

✓

Директор Таташова Э.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«09 ноября 2021г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

ГУ МЧС РФ и ЧР г. Грозный 8(8712) 33-24-25